

Số: /QĐ-TTYT

Yên Dũng, ngày tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu:
Mua sắm thiết bị Bộ lưu điện UPS phục vụ máy xét nghiệm
tại khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN DŨNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ Biên bản họp của Tổ mua sắm và sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng ngày 05/04/2024 về việc xét báo giá thiết bị Bộ lưu điện UPS phục vụ máy xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm Trung tâm y tế huyện Yên Dũng;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 09/04/2024 giữa Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng và Công ty TNHH HTC;

Căn cứ năng lực của Công ty TNHH HTC;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ mua sắm và sửa chữa Trung tâm y tế tại Tờ trình ngày 10/04/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị Bộ lưu điện UPS phục vụ máy xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng với các nội dung sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH HTC.
- Địa chỉ: Địa chỉ: Địa chỉ: Số 181 Đ. Hùng Vương – P.Hoàng Văn Thụ – Tp. Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang.
- Giá trị hợp đồng: 41.500.000đ
(Bằng chữ: Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)./.
(Có danh mục hàng hóa kèm theo).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Tổ mua sắm và sửa chữa, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng KHN, Trưởng các Khoa, Phòng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hữu Tuấn

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm Quyết định số...../QĐ-TTYT ngày... tháng ...năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng)

STT	Tên hàng hóa, thiết bị, dịch vụ	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành Tiền (VNĐ)
01	<p>Bộ lưu điện UPS Santak TRUE ONLINE C6K(LCD) <u>NGUỒN VÀO:</u> -Điện áp danh định: 220 Vac -Ngưỡng điện áp: 120 ~ 275 Vac -Tần số danh định: 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) -Hệ số công suất: $\geq 0,99$ -Trương thích máy phát điện: Có</p> <p><u>NGUỒN RA:</u> -Công suất: 6 KVA / 5,4 kW -Điện áp: 220Vac $\pm 1\%$ -Tần số: 50Hz ± 0.2Hz (chế độ ắc quy) -Hiệu suất: Lên đến 94% (lên đến 98% ở chế độ ECO) -Khả năng chịu quá tải: 105% ~ 125% trong 1 phút, 125% ~ 150% trong 30 giây, > 150% trong 0.5 giây -Cấp điện ngõ ra: Hộp đấu dây</p> <p><u>ẮC QUY:</u> -Loại ắc quy: 12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng -Thời gian lưu điện: > 4 phút</p> <p><u>GIAO DIỄN:</u> -Bảng điều khiển: Nút khởi động / Tắt còi báo / Nút tắt nguồn -LED hiển thị trạng thái: Chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng -Công giao tiếp: RS232, khe cắm mở rộng -Phần mềm quản lý: Phần mềm quản trị năng lượng và tự động shutdown hệ thống Winpower/ Webpower. Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Window, Linux, Unix, Sun</p> <p><u>MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG:</u> -Nhiệt độ môi trường hoạt động: 0 ~ 40°C</p>	Chiếc	01	41.500.000	41.500.000

	-Độ ẩm môi trường hoạt động: 20% ~ 90%, không kết tụ hơi nước <u>KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG:</u> -Kích thước (R x D x C) (mm) 248 x 500 x 565 -Trọng lượng tịnh: 59kg <u>XUẤT XỨ:</u> Trung Quốc				
	Tổng cộng				41.500.000

Bằng chữ: Bốn mươi một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.